



移動式粉末消火設備の取扱い要領



① 扉を開け、加圧用ガス容器のバルブを**全開**する（左にまわす）



② 放出弁レバーを「**開**」にする



③ ホースを伸ばし、火元に向け、先端の開閉弁を**全開**する



SAGA FIRE PREVENTION BUREAU

佐賀広域消防局



ホームページ



フェイスブック

問い合わせ

佐賀消防署 0952-33-6773 多久消防署 0952-75-2191

南部消防署 0952-45-6442 北部消防署 0952-62-3442

小城消防署 0952-66-1541 神埼消防署 0952-52-3291