

こんな時は

事前に消防署へ相談してください!!



- 建物の増改築、改修をするとき
- 内装を変更するとき
- 外壁に面する建具等を取替えるとき
- 建物の用途を変更するとき
- テナントを入れ替えるとき

・・・など



事前の届出や、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります!



裏面の例を参考にして増改築や用途変更を行う場合は必ず、事業所、店舗等があるお近くの消防署に相談してください。



各消防署の連絡先はこちら

| 消防署 | 電話番号 |
|-------|---------|
| 佐賀消防署 | 33-6773 |
| 多久消防署 | 75-2191 |
| 南部消防署 | 45-6442 |
| 北部消防署 | 62-3442 |
| 小城消防署 | 66-1541 |
| 神埼消防署 | 52-3291 |




佐賀広域消防局 予防課


0952-33-6765(直通)

【消防署に相談せず増改築等を行い新たな消防用設備等が設置基準となる例】


- (ア)「耐火構造の建築物」に「木造建築物」を増築した場合
- (イ)内装を難燃材以上からそれ以外の内装材に変更した場合




- (ア)棟同士を軒・庇などの屋根構造物で接続したことで1つの棟となる場合
- (イ)建物又は、中2階など階層を増築し延べ面積が増加した場合



- (ア)建物の外に面する窓などを塞いだり、大きさを変更した場合
- (イ)建物内外に関係なく、窓の前に柵や室外機などの物を置く又は植栽する場合



- 建物の全部又は一部の用途を変更した場合



- 建物内のテナント(用途等)を変更した場合

