

# 点検サイクルのシュミレーション

機器点検（内部・機能）の時期は、加圧式3年、蓄圧式5年となる。

## 蓄圧式

経過年数	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	
外形点検	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	
内部点検	不要 <sup>1 2</sup>					10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10% 終了	20% 20%	20% 20%	20% 20% 終了	20% 20%
水圧点検	不要 <sup>3</sup>										全数	不要 <sup>3</sup>		全数	

## 加圧式

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	
外形点検	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	全数	
内部点検	不要 <sup>1</sup>			10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	10% 10%	20% 20%	20% 20% 終了	20% 20%	20% 20%	20% 20% 終了	20% 20%
水圧点検	不要 <sup>3</sup>										全数	不要 <sup>3</sup>		全数	

1 外形点検で安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められたものは必要です。

2 蓄圧式消火器の内部点検は「製造年から3年を経過したもの」から「製造年から5年を経過したもの」に改正されました。

3 外形定見で本体容器に腐食等が認められたものは必要です。