


第11 動力消防ポンプ設備

動力消防ポンプ設備は、動力消防ポンプ、ホース、ノズル、吸管及び水源により構成され、火災の際、動力消防ポンプを起動させ、ホース等により消火する消火設備で、火災の消火を主目的とするもの。

1 設備の概要



2 設置場所


令第20条第4項第4号の規定によるほか、次によること。

- (1) 動力消防ポンプは、火災、雨水等の影響を受けるおそれのない場所に設けること。
- (2) 動力消防ポンプ（消防ポンプ自動車又は自動車によって牽引されるものを除く。）は、設置する水源ごとに、当該水源の直近（概ね3m以内）に設けること。
- (3) 動力消防ポンプは、第11-1表に示す規格放水量の警戒範囲（防火対象物の各部分からの水源までの水平距離）以内ごとに、防火対象物の各部分に有効に放水することができるように設置すること。（第11-1図参照）

なお、ホースは設置される動力消防ポンプの付近に設置すること。◆

第11-1表

規格放水量	警戒範囲
0.5 m ³ /min 以上	100m以下
0.4 m ³ /min 以上 0.5 m ³ /min 以下	40m以下
0.4 m ³ /min 未満	25m以下



第11-1図

3 性能

令第20条第3項に規定する放水量は、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」(昭和61年自治省令第24号)第16条に定める規格放水性能時における規格放水量とすること。(第11-2表参照)

第11-2表


ポンプの 級別	規格放水性能	
	規格放水圧力 (Mpa)	規格放水量 (m ³ /min)
A-1	0.85	2.80以上
A-2	0.85	2.00以上
B-1	0.85	1.50以上
B-2	0.70	1.00以上
B-3	0.55	0.50以上
C-1	0.50	0.35以上
C-2	0.40	0.20以上

4 水源

令第20条第4項第1号及び第3号の規定によるほか、次によること。

(1) 水源水量

地盤面下に設けられている水源にあつては、その設けられている地盤面の高さから4.5m以内の水量を有効水量とすること。



第11-2図

(2) 水源水量の確保

- ① 第2屋内消火栓設備5.(3)を準用すること。
- ② 河川、海水等の自然水を使用する場合は、次によること。
 - ア 水量は、0.8 m³/min以上で、20分間放水できること。
 - イ 水深は、40 cm以上確保できること。

(3) 吸管

吸管は、前(1)に定める水源水量を有効に使用できる長さのものを設けること。